

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Ref. Nr.: 0432-CPR-4230-900024

Identifikācijas kods:

Partijas numurs:

Pielietojums:

**Ražotāja nosaukums un
kontaktadrese:**

Novērtējuma sistēmas:

Deklarācija:

Minerālvates caurules sekcijas saskaņā ar EN 14303, Produktu grupa 050STA - Austroflex akmens vates cauruļu apvalks ar alumīnija pārklājumu
Skatīt uz iepakojuma vai etiķetes

Minerālvates cauruļu sekcijas, būvizstrādājumu un rūpniecības iekārtu siltumizolācija, rūpnieciski izgatavoti minerālvates izstrādājumi

ASTRATHERM Steinwoll-Rohrschale alukaschiert

Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH
Finkensteiner Strasse 7
A-9585 Gödersdorf-Villach
Sistēma 1 + 3

Paziņotā iestāde MPA NRW-0432 īstenoja sākotnējo rūpnīcas un ražošanas kontroles inspekciju, lai ieviestu ražošanas kontroles un uzraudzības nepārtrauktību, kā arī, lai novērtētu ražošanas procesa kontroles sistēmu 1 ugunsdrošības klasei un sistēmu 3 citām būtiskām īpašībām, un apstiprināja rūpnīcas ražošanas kontroles atbilstību.

Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Īpašības	Rādītājs	Techniskā specifikācija
Ugunsdrošības klase	A2 _L s1-d0	EN 14303
Siltumvadītspēja	$\lambda_{20^{\circ}\text{C}} = 0,035$ $\lambda_{40^{\circ}\text{C}} = 0,037$ $\lambda_{60^{\circ}\text{C}} = 0,040$ $\lambda_{80^{\circ}\text{C}} = 0,043$ $\lambda_{100^{\circ}\text{C}} = 0,047$ $\lambda_{150^{\circ}\text{C}} = 0,057$	
Temperatūras ierobežojums	ST(+) ₂₅₀	
Ūdens absorbcija	WS1	
Šķīstošie hlorīda joni	CL14,0	
pH rādītājs	pH10,0	

Gödersdorfā, 2015. gada 29. janvārī