

Lietošanas Īpašību Deklarācija

DOP-Nr. 0551-CPR-2013-024

1. Ekskluzīvais izstrādājuma identifikācijas kods:	ArmaFlex Duct, ArmaFlex Duct AL, ArmaFlex Duct Plus, ArmaFlex Duct Plus AL	
2. Paredzētais pielietojums/-i:	Ēku aprīkojumu un rūpniecības (ThiBELL) instalāciju siltuma izolācijai	
3. Ražotājs:	Armacell Poland Sp.zo.o. Ul. Targowa 2 PL-55-300 Środa Śląska	☎ Phone +48 71 317 5025 informacja.pl@armacell.com www.armacell.com
4. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:	nav piemērojams	
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:	AVCP 1 un 3	
6. Harmonizēta norma:	EN 14304:2009+A1:2013	
Paziņotā sertifikācijas iestāde ¹	Notificētā sertifikācijas iestāde Nr. 0919 (GSH) veica produkta tipa noteikšanu, sākotnējo ražotnes un rūpnīcas ražošanas kontroles pārbaudi, kā arī rūpnīcas ražošanas kontroles nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un izvērtēšanu un izsniedza sertifikātu par ugunsdrošības noturību.	
Paziņotā testēšanas laboratorija ²	Paziņotā testēšanas laboratorija Nr. 0402 (SP Technical Research Institute of Sweden) ir izsniegusi testēšanas pārskatus par Uguns reakcija, Nr. 0761 (MPA BS) Uguns reakcija, Nr. 1486 (COBR) Siltuma vadība & Uguns reakcija.	
7. Deklarētas lietošanas īpašības:	FEF-EN14304-ST(+)-110-ST(-)-50-MU7000	

¹ Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. (GSH), Schildenstraße 24, 29221 Celle, Germany

² SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, 501 15 BORAS, Sweden
 Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS), Beethovenstrasse 52, 38106 Braunschweig, Germany
 COBR, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, Przemysłu Izolacji Budowlanej, Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice

MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD

Galvanais raksturojums		Lietošanas īpašības		
Siltuma pretestība	Siltuma vadība	ArmaFlex Duct, ArmaFlex Duct AL Loksnes	$d_D = 6 - 25 \text{ mm}$	$\lambda_{0^{\circ}\text{C}} \leq 0,036 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ $\lambda(\vartheta_m) = (36 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta^2)/1000$
		ArmaFlex Duct Plus Loksnes	$d_D = 9 - 32 \text{ mm}$	
		ArmaFlex Duct Plus AL Loksnes	$d_D = 9 - 40 \text{ mm}$	
		ArmaFlex Duct, ArmaFlex Duct AL Loksnes	$d_D = 32 \text{ mm} - 40 \text{ mm}$	$\lambda_{0^{\circ}\text{C}} \leq 0,038 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ $\lambda(\vartheta_m) = (38 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta^2)/1000$
	Izmēri un pielaides	ArmaFlex Duct, ArmaFlex Duct AL, ArmaFlex Duct Plus, ArmaFlex Duct Plus AL Loksnes	d _D = 6 – 40 mm Izmēri un pielaides	
Uguns reakcija		ArmaFlex Duct Plus Loksnes	d _D = 9 – 32 mm	B – s3, d0
		ArmaFlex Duct Plus AL Loksnes	d _D = 9 – 40 mm	
		ArmaFlex Duct Loksnes	d _D = 6 – 40 mm	D – s3, d0
		ArmaFlex Duct AL Loksnes	d _D = 6 – 40 mm	E
Situma pretestības izturība novecošanās/ degradācijas funkcijā ^a		Maksimālā darba temperatūra ST(+) 110 (=110°C)		
		Minimālā darba temperatūra ST(-) 50 (= -50°C)		
		Izmēri un pielaides		
		Izturības raksturlielumi atbilst		
Situma pretestības izturība augstas temperatūras funkcijā ^a		Maximum service temperature ST(+) 110 (= 110 °C)		
		Izturības raksturlielumi atbilst		
Uguns izturība novecošanās/ degradācijas funkcijā ^b		Izturības raksturlielumi atbilst		
Uguns izturība augstas tem- peratūras funkcijā ^b		Izturības raksturlielumi atbilst		
Spiedes izturība ^c		---		
Ūdens caurlaidība		NPD		
Ūdens tvaiku caurlaidība		ArmaFlex Duct, ArmaFlex Duct AL Loksnes	d _D = 6 mm – 40 mm	MU 7000 (μ ≥ 7000)
		ArmaFlex Duct Plus Loksnes	d _D = 9 mm – 32 mm	
		ArmaFlex Duct Plus AL Loksnes	d _D = 9 mm – 40 mm	
Korozijas vielu izdalīšanās daudzums		NPD		
Skanas absorbcijas rādītājs		NPD		

Iekšējā vidē izdalīto bīstamo vielu izdalīšanās^d	NPD
Nepārtraukta kvēlojoša degšana^d	NPD
NPD Nenoteiktās lietošanas īpašības; ϑ_m Vidējā temperatūra ^a Elastīgo elastomēra putu siltuma vadība laikā nemainās. ^b Elastīgo elastomēra putu izstrādājumu uguns izturība laikā nemainās. ^c Spiedes izturība nav piemērojama FEF izstrādājumiem. ^d Eiropas pētniecības metodes tiek izstrādātas.	

Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 8. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Ražotāja vardā parakstīja:

Dr.-Ing. Elke Rieß, Manager Central Technical Marketing EMEA

Sroda Slaska, 22.10.2024



.....
[paraksts]

Šī lietošanas īpašību deklarācija ir pieejama mūsu Interneta lapā saskaņā ar (ES) Rīkojuma Nr 305/2011 paragrāfu 7(3):
<http://www.armacell.com/DoP>.